

Registro delle Deliberazioni del Presidente

delibera Presidenziale

Reg. Gen. n. 58 del 26/08/2024 Proposta n. 62 del 26/08/2024

OGGETTO: Fornitura nuova cella di media tensione con terna di cavi della cabina di sollevamento del distretto irriguo "Le Sore". Impegno di spesa euro 14.678,28 inclusa IVA. Ditta RemaTarlazzi s.p.a.

IL PRESIDENTE

- VISTA la necessità di provvedere alla immediata sostituzione dell'interruttore in oggetto a causa del guasto irreparabile dovuto ad uno sbalzo di tensione a seguito degli eventi meteorici susseguitisi dopo il Ferragosto 2024;
- ATTESO CHE nel frattempo i tre invasi alimentati dalla cabina in questione, si sono svuotati e solo il giorno del 24 /08/2024 è mancata l'acqua per l'irrigazione e dopo molti tentativi per verificare la possibilità di intervento per la riparazione dell'interruttore, si è stabilito che il danno procurato dall'evento atmosferico è stato ritenuto irrecuperabile dalla ditta Stentella, affidataria della manutenzione della cabina stessa:
- **CONSIDERATO CHE** l'intervento riveste carattere di urgenza al fine di ripristinare la consegna della risorsa idrica agli utenti del Distretto Le Sore per una superficie sottesa di ca. 700 ha;
- VISTO il preventivo trasmesso in data 26/08/2024 dalla Ditta RemaTarlazzi s.p.a. di Terni dal quale si evince che la spesa per la sostituzione di nuova cella di media tensione marca ABB con terna di cavi è pari ad € 12.031,38 oltre IVA 22% e che il costo appare congruo a seguito di una verifica informale;
- ATTESO CHE la spesa, per il momento, è posta a carico del Consorzio ed il pagamento deve essere effettuato al momento dell'ordine;
- **CHE** nel contempo è avviata la pratica amministrativa per il rimborso del danno all'assicurazione;
- **VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 62 del 26/08/2024) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica. Contabile ed Amministrativa in esso espressi:
- VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;
- ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;
- **CHE** il provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di ripristinare in tempi stretti la distribuzione irrigua;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente:

delibera

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare la fornitura di nuova cella di media tensione marca ABB con terna di cavi a servizio della cabina di sollevamento del distretto irriguo "Le Sore" per una spesa di € 12.031,38 oltre IVA;
- di autorizzare la corresponsione alla Ditta RemaTarlazzi s.p.a. con sede legale in Macerata, Via F.lli Kennedy, 7/9, C.F. e P.I.: 01634070435 previa presentazione della relativa fattura dell'importo di € 14.678,28 inclusa IVA, mediante mandato con pagamento anticipato con accredito sul c/c bancario IBAN IT 95 O 05387 13406 000042044697.
- 4) di avviare la pratica amministrativa di rimborso delle spese per il rimborso del danno all'assicurazione.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 26/08/2024

IL PRESIDENTE

F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 26/08/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 26/08/2024

IL DIRETTORE

DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Proposta n. 62 del 26/08/2024

OGGETTO: Fornitura nuova cella di media tensione con terna di cavi della cabina di sollevamento del distretto irriguo "Le Sore". Impegno di spesa euro 14.678,28 inclusa IVA. Ditta RemaTarlazzi s.p.a.

VISTA

la necessità di provvedere alla immediata sostituzione dell'interruttore in oggetto a causa del guasto irreparabile per gli eventi atmosferici verificatisi dopo il Ferragosto 2024 e soltanto in data 24 Agosto si è evidenziato il fatto che i tre invasi si erano completamente svuotati per dell'interruzione elettrica:

CONSIDERATO CHE

l'intervento riveste carattere di urgenza al fine di ripristinare la consegna della risorsa idrica agli utenti del Distretto Le Sore per una superficie sottesa di ca. 700 ha;

VISTO

il preventivo trasmesso in data 26/08/2024 dalla Ditta RemaTarlazzi s.p.a. di Terni dal quale si evince che la spesa per la sostituzione di nuova cella di media tensione marca ABB con terna di cavi è pari ad € 12.031,38 oltre IVA 22%;

ATTESO CHE

la spesa, momentaneamente, è posta a carico del Consorzio ed il pagamento deve essere effettuato al momento dell'ordine e che si provvederà al recupero dei costi da sostenere tramita la polizza assicurativa di competenza;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.TO Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Fornitura nuova cella di media tensione con terna di cavi della cabina di sollevamento del distretto irriguo "Le Sore". Impegno di spesa euro 14.678,28 inclusa IVA. Ditta RemaTarlazzi s.p.a.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 62 del 26/08/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 26/08/2024

IL RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 62 del 26/08/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 14.678,28 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente: Cap. 040152 (Esercizio 2024) - Impegno n. 418

Terni, lì 26/08/2024

IL RESPONSABILE F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 62 del 26/08/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 26/08/2024

IL DIRETTORE

F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI